DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT
Broj 1404/1
Datum 22.04. 2021. god.

OBRAZAC A-1

EVIDENCIJA O ISPUSTIMA, KOLIČINI I KVALITETU ISPUŠTENE KOMUNALNE OTPADNE VODE ZA 2020. GODINU

1.	**OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU KOJE ISPUŠTA KOMUNALNE OTPADNE VODE**	**NAZIV/IME: Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat** **ADRESA: Đuraševići bb, 85320 Tivat, Crna Gora** **DJELATNOST: Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda** **PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE: (OPŠTINA, AGLOMERACIJA, NASELJE): Kotor i Tivat, AGLOMERACIJA 18** **VODNA DOZVOLA: Datum izdavanja: _____, Izdata od_____, Važi do _____** (organ nadležan za izdavanje vodne dozvole) **Izdata je VODNA SAGLASNOST 2014. godine, dok je postupak za dobijenja VODNE DOZVOLE u toku jer se čeka na izdavanje UPOTREBNE DOZVOLE i UGOVORA O POVJERAVANJU obavljanja komunalnih djelatnosti od strane opština**

2. ISPUSTI	**BROJ ISPUSTA:**	1
	ISPUST BROJ 1	Zaliv Trašte
	LOKACIJA	Zaliv Trašte
	GPS KOORDINATE	42.383783, 18.673986
	AGLOMERACIJA	18
	RECIPIJENT	____Jadransko more_____(unijeti naziv rijeke jezera,mora/zemljište/kanalizacija)
	DUŽINA ISPUSTA (m)	3600 m
	MJERENJE ISPUŠTENE OTPADNE VODE	DA NE ako se mjeri, unijeti tip mjerača: Endress+Hauser Promag_____
	KOLIČINA ISPUŠTENE VODE u m³	m³/dan _7328_____; m³/godini za___2 547 785_____ za 2020._____ godinu (unijeti godinu na koju se odnosi podatak) m³/ maksimalno prosječno nedeljno ispuštanje (isključujući neuobičajene situacije poput obilnih kiša)_10 000_____
3. ANALIZE	**BROJ ANALIZA**	_____25_od strane akreditovane laboratorije i 113 u internoj laboratoriji_____ izvršenih u toku _2020_____. godine

KARAKTERISTIKE ISPUŠTENE VODE (ISPUST 1)									**AZOT (N u mg/l)**					**FOSFOR (P u mg/l)**			**ČVRSTE MATERIJE (mg/l)**								
DATUM ANALIZE		**NAZIV AKREDITOVANOG PRAVNOG LICA KOJE JE IZVRŠILO ANALIZU**	**Protok m³/d**	**T (C°)**	**pH vrijednost**	**BPK5 (mg/l)**	**HPK (mg/l)**	**ukupni**	**organski**	**amonijak**	**nitriti**	**nitrati**	**ukupni**	**organski**	**neorgas**	**Ukupne**	**taložive**	**suspendovane**	**raspršene**	**Ukupni koliformi u 100 ml**	**Kalcijum (mg/l)**	**Hloridi (mg/l)**	**Sulfati (mg/l)**	**Odstupanja u odnosu na dozvoljenu koncentraciju (DA/NE)**
1	18.02. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	2842	13,6	7,8	2,7	73	11,2			0,018		2,01			14								NE

		2	19.02. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	2741	13,8	7,7	3,1	52									8,4								NE
		3	20.02. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	2695	13,7	7,6	1,3	90	10,1					2,70			20,4								NE
		4	21.02. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	2656	13,3	7,8	2,0	25									19,4								NE
		5	09.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	7071	14,1	7,8	2,8	18	4,48			0,007		1,04			8,4								NE
		6	10.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	6142	14,5	7,4	2,3	12									9,2								NE
		7	11.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	5595	14,9	7,1	3,8	35									16								NE
		8	12.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	5825	15	7,1	1,2	15									4,4								NE
		9	13.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	5358	15,4	7,1	2,7	32	5,82			0,019		1,68			2,8								NE
		10	14.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	7075	15,6	7,1	1,5	14									10,2								NE
		11	15.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	5804	15,5	7,1	1,1	11									8								NE
		12	16.03. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	6006	15,1	7,1	2,3	14									1,6								NE
		13	09.06. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	3402	22,9	6,9	2,4	40	10,1					1,96			11,4								NE
		14	26.06. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	2883	22,3	6,9	2,1	62	12,7			0,019	2,54	1,69			14,4								NE
		15	09.07. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	6595	26,1	7,2	2	47	7,22		0,039	0,075	1,89	3,24			15,6								NE
		16	23.07. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	6489	26,2	7,1	1,2	60									4,2								NE
		17	11.08. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	7051	26,5	7,1	2,5	28	11,4		0,052	0,176	2,38	3,17			16,6								NE

		18	26.08. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	7814	26,1	7,1	3	39									1,6								NE
		19	11.09. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	6972	26	7,1	5,1	48	10,2		0,075	0,603	3,91	3,05			11,4								NE
		20	24.09. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	16878	24	7,2	2,6	28	8,90		0,412	0,301	1,55	2,30			31,0								NE
		21	15.10. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	18604	19,8	7,3	6,7	34	9,68					1,43			6								NE
		22	29.10. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	11331	19,3	7,3	1,5	36	6,47		0,065	0,184	2,29	1,54			6								NE
		23	12.11. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	8297	18,6	7,3	2,5	39	5,76		0,359	0,208	0,954	1,95			1								NE
		24	11.12. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	18014	14,9	7,3	2,8	42	5,14					0,576			7								NE
		25	23.12. 2020.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorica	8180	14,3	7,3	2,3	28	7,08		0,023		1,19	1,65			5								NE

NAPOMENA	AKREDITOVANA LABORATORIJA JE RADILA ISPTIIVANJA HPK, BPK I UKUPNIH SUSPENDOVANIH MATERIJA 2 PUTA MJESEČNO OD 01.07.2020. GODINE KADA JE PPOV PREUZEO UPRAVLJANJE POSTROJENJEM, U SKLADU SA PRAVILNIKOM O MONITORINGU I VREDNOVANJU REZULTATA KVALITETA I KOLIČINE ISPUŠTENOG EFLUENTA KOMUNALNIH I BIOLOŠKI RAZGRADIVIH INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA. TOKOM APRILA I MAJA NISU RAĐENE ANALIZE OD STRANE AKREDITOVANE LABORATORIJE ZBOG POJAVE VIRUSA COVID-19. ISPITIVANJE SADRŽAJA AZOTA, FOSFORA, AMONIJAKA, NITRATA I NITRITA SE RADI ISKLJUČIVO U INTERNOJ LABORATORIJI NA POSTROJENJU JER POSTROJENJE JOŠ NE POSJEDUJE TERCIJARNI TRETMAN.
ISPUST BROJ 2	**Ako postoji više ispusta, potrebno je unijeti podatke kao kod ISPUSTA 1 za svaki ispust posebno**
ISPUST BROJ 3	

Tivat, 22.04.2021. godine.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODVODENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT 1 "TIVAT"

odgovorno lice za podatak:

v.d. Izvršnog direktora
Radoje Vučević